Q&Q Analysis
Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33
Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129
email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 713

Αρ. Πρωτοκόλλου: 163902
Ημ/νία Έκδοσης: 3/11/2026
Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	:	**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ** Διεύθυνση: Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως, 57007, Χαρκηδόνα, Τηλ.: 2391021113
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:	
Κωδικός δείγματος	:	**0172271**
Περιγραφή δείγματος	:	**ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ Δ.Δ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	:	Q&Q ANALYSIS, (Sampling method: ISO 5667-5:2006)
Ημ/νία δειγματοληψίας	:	26/10/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	:	26/10/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	:	Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	:	Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	:	26/10/2026 - 30/10/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια [1]	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	47	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	18	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000

[1] Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Μικροβιολογικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr

Q&Q Analysis
Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33
Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129
email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 713

Αρ. Πρωτοκόλλου: 163902
Ημ/νία Έκδοσης: 3/11/2026
Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	:	**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ** Διεύθυνση: Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως, 57007, Χαρκηδόνα, Τηλ.: 2391021113
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:	
Κωδικός δείγματος	:	**0172271**
Περιγραφή δείγματος	:	**ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ Δ.Δ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	:	Q&Q ANALYSIS, (Sampling method: ISO 5667-5:2006)
Ημ/νία δειγματοληψίας	:	26/10/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	:	26/10/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	:	Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	:	Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	:	26/10/2026 - 30/10/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικο-ποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια [1]	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.8 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1216 (18°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολερότητα	1.1	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOQ	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: ΤΟ-ΜΧ-41(*)
Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: ΤΟ-ΜΧ-41(*)
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

[1] Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.
<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.
<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr